



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД38.Н00727

Срок действия с 12.11.2019

по 11.11.2022

№ 0396298

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия теплоизоляционные Energoflex из пенополиэтилена в виде трубок, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки (см. приложение - бланк № 0008418) РИ.ТР.877-2016

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
22.21.41.110

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009), спецификация производителя

код ТН ВЭД  
3917 21 100 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «РОЛС Изомаркет»  
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2  
ИНН: 7714282378

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «РОЛС Изомаркет»  
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж  
Телефон: 7(495)787-6862. Факс: 7(495)787-6862. E-mail: info@rols-isomarket.ru  
ИНН: 7714282378

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № G2-19-1631-02 от 23.10.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München»; протокола испытаний № 221-11/12-B от 11.11.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Велес» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «Велес», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*В. Смирнов*  
подпись

В.А. Смирнов

инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

А.Н. Крестников

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0008418

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД38.Н00727

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110 3917 21 100 0	Изделия теплоизоляционные Energoflex из пенополиэтилена в виде трубок, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки:	РИ.ТР.877-2016
	<p>ENERGOFLEX SUPER (теплопроводность при 20 С-0,039 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости-4000);</p> <p>ENERGOFLEX SUPER SK (теплопроводность при 20 С-0,039 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости-4000);</p> <p>ENERGOFLEX SUPER PROTECT (теплопроводность при 20 С-0,039 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости-9000);</p> <p>ENERGOFLEX BLACK STAR (теплопроводность при 20 С-0,040 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент парпроницаемости- 3000);</p> <p>ENERGOFLEX BLACK STAR SPLIT (теплопроводность при 20 С-0,040 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент парпроницаемости- 9000).</p>	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «РОЛС Изомаркет» Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2	



Руководитель органа

Эксперт

*В. Смирнов*  
 подпись  
*А.Н. Крестников*  
 подпись

В.А. Смирнов

инициалы, фамилия

А.Н. Крестников

инициалы, фамилия