



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции.
С.В. Романов
м.п. "01" "06" 2018 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 129**

Заключение составлено 20 июня 2018 г.

- 1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 15/67 от 09.01.2018
- 2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 3. Продукция:** кварцевые материалы фракционированные месторождения "Гора Хрустальная"; дата изготовления: 09.01.2018; объем партии: 100 тонн; упаковка: пакет из полимерной пленки
- 4. Производитель продукции:** ЗАО Карьер "Гора Хрустальная", Производство, г. Екатеринбург, Московский тракт, 17км
- 5. НД на продукцию:** ТУ 08.99.29-017-16767071-2017
- 6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ЗАО Карьер "Гора Хрустальная" г. Екатеринбург, Московский тракт, 17км
- 7. Образец (пробу) отобрал(а)** главный инженер ЗАО Карьер "Гора Хрустальная".
- 8. Место, время и дата отбора:** ЗАО Карьер "Гора Хрустальная", Производство, г. Екатеринбург, Московский тракт, 17км, склад готовой продукции.
10.01.2018 17:00
- 9. Условия доставки:** соответствуют НД
- 10. НД на отбор:** ГОСТ 22551-77 "Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия"
- 11. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 129 от 20 июня 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Пробы № 129/1-4 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Врач ОЭСОиУП

Погосян Анна Ильинична.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года**

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

С.В. Романов

м.п.

2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 135

Заключение составлено 20 июня 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 15/67 от 09.01.2018

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Продукция: кварцевые материалы фракционированные месторождения "Гора Хрустальная"; дата изготовления: 09.01.2018; объем партии: 100 тонн; упаковка: пакет из полимерной пленки

4. Производитель продукции: ЗАО Карьер "Гора Хрустальная", Производство, г. Екатеринбург, Московский тракт, 17км

5. НД на продукцию: ТУ 08.99.29-017-16767071-2017

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ЗАО Карьер "Гора Хрустальная" г. Екатеринбург, Московский тракт, 17км

7. Образец (пробу) отобрал(а) главный инженер ЗАО Карьер "Гора Хрустальная".

8. Место, время и дата отбора: ЗАО Карьер "Гора Хрустальная", Производство, г. Екатеринбург, Московский тракт, 17км
10.01.2018 17:00

9. Условия доставки: соответствуют НД

10. НД на отбор: ГОСТ 22551-77 "Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия"

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 135 от 20 июня 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пробы № 135/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):
Врач ОЭСОиУП

Погосян Анна Ильинична